

Nr 8

LANDSKAPSFÖRORDNING

om tillämpning i landskapet Åland av riksbestämmelser om elektricitet

Utfärdad i Mariehamn den 8 februari 2001

Med stöd av 66 § ellagen för landskapet Åland (38/1982) sådan den lyder i landskapslagen den 13 augusti 1998 (77/1998) föreskrivs:

1 §

Förordningens tillämpningsområde

De riksbestämmelser som anges i denna förordning skall tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna förordning eller som följer av ellagen för landskapet Åland (38/1982).

2 §

Allmänna bestämmelser om elektricitet

Följande riksbestämmelser om elektricitet är tillämpliga i landskapet:

1. Elsäkerhetsförordningen den 28 juni 1996 (FFS 498/1996).
2. Handels- och industriministeriets beslut den 5 juli 1996 om arbeten inom elbranschen (FFS 516/1996).
3. Handels- och industriministeriets beslut den 5 juli 1996 om ibruktagning och drivande av elanläggningar (FFS 517/1996).
4. Handels- och industriministeriets beslut den 30 augusti 1996 om ibruktagning och drivande av eldrivna hissars (FFS 663/1996).
5. Handels- och industriministeriets beslut den 5 juni 1997 om hissars säkerhet (FFS 564/1997).
6. Handels- och industriministeriets beslut den 17 december 1999 om elanläggningars säkerhet (FFS 1193/1999).

3 §

Elutrustning

Följande riksbestämmelser om elutrustning är tillämpliga i landskapet:

1. Handels- och industriministeriets beslut den 30 december 1993 om elektrisk utrustnings säkerhet (FFS 1694/1993).
2. Handels- och industriministeriets beslut den 30 december 1993 om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar (FFS 1696/1993).
3. Handels- och industriministeriets beslut den 30 december 1993 om elsäkerhetskrav på elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin (FFS 1697/1993).

4 §

Ändring av de bestämmelser som avses 2 och 3 §§

Ändringar av de bestämmelser som avses i 2 och 3 §§ skall tillämpas i landskapet från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av bestämmelserna i denna förordning.

Ändringar enligt 1 mom. skall inte gälla i landskapet innan ändringen publicerats på svenska språket.

5 §

Förvaltningsmyndigheter

De förvaltningsuppgifter som enligt i 2 och 3 §§ angivna bestämmelser ankommer på rikets myndigheter skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, såvitt fråga är om uppgif-

ter som faller inom landskapets behörighetsområde.

Hänvisas i 2 och 3 §§ nämnda bestämmelser till bestämmelser i rikslagsstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna anses avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

6 §

Undantag från tillämpning av de bestämmelser som avses i 2 §

Elsäkerhetsförordningens 9-13 §§ och 16 § skall inte tillämpas i landskapet.

De uppgifter som enligt elsäkerhetsförordningen ankommer på av ministeriet utnämnt bedömningsorgan skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsen.

Distributionsnätinnehavare som utför besiktning enligt 27 § ellagen skall uppfylla kraven i elsäkerhetsförordningens 2 § 2, 3 och 5 punkt. Distributionsnätinnehavarna skall också utse en ansvarig ledare för besiktningarna. Den som utför eller är ansvarig ledare för besiktningarna får inte hos distributionsnätinnehavare eller annat företag ha sådan ställning att hans opartiskhet som besiktningssman äventyras.

I handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen avsett intyg utfärdas av landskapsstyrelsen, men även intyg utfärdat av i riket godkänt bedömningsorgan, Säkerhetsteknikcentralen, Elinspektionscentralen och av det tidigare Elektriska inspektoratet gäller i landskapet. I stället för den i sistnämnda besluts kap. 4 föreskrivna skyldigheten att göra en anmälan till elsäkerhetsmyndigheten skall bestämmelserna om landskapsstyrelsens tillstånd för aktuell verksamhet enligt 8 § ellagen för landskapet Åland tillämpas i landskapet. Elarbeten av engångskaraktär skall med undantag av i 29 § handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen angivna elarbeten anmälas till landskapsstyrelsen.

Klass I i 2 § handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av elanläggningar skall i landskapet även omfatta elanläggningar i en- och tvåfamiljshus samt i fritidshus vars huvudsäkring har en strömstyrka på över 3x20 A.

I landskapet skall förutom bostadshus även fritidshus undantas från kravet på periodisk besiktning.

Anmälningar som enligt 17 § handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av elanläggningar skall göras till elsäkerhetsmyndigheten skall i landskapet

även omfatta de anläggningar som anges i 2§ 2 b-punkten i beslutet.

Certifieringsbesiktningar och periodiska besiktningar av hissar som anges i 2 § beslutet om ibruktagning och drivande av eldrivna hissar kan i landskapet utföras även av landskapsstyrelsen.

7 §

Undantag från tillämpning av de bestämmelser som avses i 3 §

Den elutrustning som säljs eller tas i bruk i landskapet skall vara försedd med svenskspråkig text eller bruksanvisning på svenska.

8 §

Anvisningar utfärdade med stöd av riksbestämmelser

De anvisningar som rikets elsäkerhetsmyndighet utfärdat med stöd av de riksbestämmelser som avses i denna förordnings 2 och 3 §§ skall följas om de föreligger på svenska språket.

De standarder som ingår i den förteckning som avses i 4 § handel- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet samt i 29 j § handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen skall tillämpas om de finns tillgängliga på svenska språket.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2001.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen den 19 december 1996 om tillämpning i landskapet Åland av riksbestämmelser om elektricitet (86/1996).

10 §

Övergångsbestämmelser

Den publikation som nämns i 7 § handels- och industriministeriets beslut om elinstallations säkerhet (FFS 1396/1994) samt de publikationer som nämns i 1 § 1,2,4,5 och 7-10 punkten handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av elsäkerhetslagen (FFS 657/1996) jämföras till den 31 december 2003 med standarder som motsvarar de väsentliga säkerhetskraven.

Med avvikelse från 20 § i handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av elanläggningar skall i beslutet angivna elanläggningar som inte tidigare krävt periodisk besiktning genomgå en sådan före den 1 januari 2002.

Vid reparation av en hiss, som har byggts enligt de bestämmelser som var gällande före

den 1 juli 1997, får de krav som gällde under hissens byggnadstid iakttas med beaktande av senare utfärdade bestämmelser som gäller retroaktivt.

Vid ändringsarbeten på en hiss skall kraven i denna förordning iakttas när det är frågan om

att förnya anordningshelheter.

Reparations- och ändringsarbeten på en hiss får inte försvaga den säkerhet som krävs av hissen.

Mariehamn den 8 februari 2001

ROGER NORDLUND
lantråd

Danne Sundman
föredragande ledamot

