

# ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

2004

Nr 38

---

Nr 38

## LANDSKAPSFÖRORDNING

### om ändring av landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd

Utfärdad i Mariehamn den 16 september 2004

Med stöd av landskapslagen den 8 juni 2001 om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) och vattenlagen den 12 september 1996 för landskapet Åland (61/1996), sådan den lyder i landskapslagen den 8 juni 2001 (33/2001)

**ändras** bilaga 2 i landskapsförordningen om miljöskydd och miljötillstånd (35/2001) samt

**ersätts** i förordningen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

Denna landskapsförordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Mariehamn den 16 september 2004

ROGER NORDLUND  
lantråd

Gun-Mari Lindholm  
föredragande ledamot

*Bilaga 2*

Krav på avloppslösningar för enskilda hushåll

**Reningskrav**

- fosforreduktionen skall vara minst 80 %
  - kvävereduktionen skall vara minst 40 %
  - reduktionen av organiska ämnen räknat som reduktion av BOD<sub>7</sub>-värde skall vara minst 90 %
- Reningsgraden beräknas utgående från den beräknade belastningen från helt orenat avloppsvatten. Målsättningen är att minst 50 % av fosfor i avloppsvattnet skall kunna återvinnas.

**Allmänna krav och bestämmelser**

Om utsläppet av avloppsvatten sker till en vattentäkt, badstrand eller annan speciellt känslig recipient kan kommunen besluta om strängare krav än vad som förskrivs i denna bilaga.

Kommunen kan bevilja dispens för genomförandet av åtgärder enligt tidtabellen om fastighetsinnehavaren kan visa att fastighetens avloppsanläggning kommer att anslutas till ett kommunalt eller privat avloppsprojekt som är beslutat att genomföras i det aktuella området.

Slamavskiljare som hör till avloppsanläggningen skall tömmas tillräckligt ofta, dock minst en gång om året.

En ny eller ombyggd anläggning skall alltid synas och godkännas av kommunen innan den tas i bruk.

**Krav på genomförandet vid nybyggnad**

Kraven skall uppfyllas vid alla nya byggnader med enskild avloppslösning som fått byggnadslov efter 1.1.2005. Av ansökan om byggnadslov skall framgå att de nya kraven kommer att uppfyllas samt att anläggningen även i övrigt kommer att uppföras och skötas på föreskrivet sätt.

**Krav på genomförandet vid befintlig bebyggelse**

Kraven skall uppfyllas före 1.1.2008 vid alla byggnader med enskilda avloppslösningar där avloppsbehandlingen inte uppfyller de krav som gällde före 1.1.2005. Detta gäller i första hand anläggningar med enbart slamavskiljning.

Kraven enligt denna bilaga skall uppfyllas före 1.1.2014 vid alla byggnader med enskilda avloppslösningar.

**Krav om åtgärdsplaner vid befintlig bebyggelse**

Fastighetsägare med bristfälliga avloppsanläggningar skall göra upp en åtgärdsplan av vilken framgår vilka åtgärder som skall vidtas för att de nya kraven skall uppfyllas. Åtgärdsplanen lämnas in till kommunen som granskar planen och bedömer om den kan godkännas. Åtgärdsplanen bör innehålla åtminstone följande uppgifter:

- Uppgifter om behandlingsmetoden
- Uppgifter om dimensioneringen av anläggningen
- En ritning över anläggningen och en arbetsbeskrivning över byggandet av anläggningen
- Uppgifter om skötseln av anläggningen (tillsyn, slamtömning, eventuell kemikaliedosering m.m.)
- En situationsplan i skala 1:500 – 1:1000 som visar var fastigheten och avlopps-anläggning en är belägna samt tillfartsvägen som slamtömningsfordonen kommer att använda. Av situationsplanen bör även framgå eventuella befintliga och planerade dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningens avstånd till fastighetsgränsen.